

Lipiany, dnia 10.06.2021 r.

### **Odpowiedzi na pytania do treści zapytania ofertowego**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: **Opracowania „Programu Funkcjonalno – Użytkowego na modernizację oczyszczalni ścieków w Batowie”.**

Zamawiający zawiadamia, że udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści zapytania ofertowego.

#### **Pytanie 1.**

Jaka jest i jaka ma być przepustowość oczyszczalni w m<sup>3</sup>/d

#### **Odpowiedź 1.**

Obecnie przepustowość oczyszczalni ścieków jest na poziomie 31m<sup>3</sup>/d. Po modernizacji oczyszczalni ścieków chcemy zwiększyć przepustowość uwzględniając dodatkowo mieszkańców z miejscowości Skrzynka. Na początku dążymy do przyłączenia części nieruchomości z szacunkową liczbą mieszkańców na poziomie 77 osób.

#### **Pytanie 2.**

Prośba o przesłanie planu sytuacyjnego

#### **Odpowiedź 2**

Zamawiający udostępnia operat wodnoprawny, którego załącznikiem jest plan sytuacyjny.

#### **Pytanie 3.**

Proszę o informację w jakiej technologii jest wykonana istniejąca oczyszczalnia w m. Batowo.

#### **Odpowiedź 3.**

Informacje na temat technologii w jakiej jest wykonana istniejąca oczyszczalnia ścieków w mieście Batowo zawarta jest w operacie wodnoprawnym, który Zamawiający udostępnia. .