

**Odpowiedź na pytania do treści zapytania ofertowego**  
**- UWAGA ! uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia,**  
**zmiana terminu składania ofert**

**Dot. postępowania o udzielenie zamówienia pn.:**  
**„Wykonanie utwardzenia terenu na części działki nr 18/4 i 19/2,**  
**obręb 3 m. Lipiany – ul. Bema”.**

Zamawiający zawiadamia, że udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści zapytania ofertowego, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 09.10.2020 r. i jednocześnie doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia.

**Pytania**

w nawiązaniu do otrzymanego zapytania ofertowego na wykonanie utwardzenia terenu na części działki nr 18/4 i 19/2, obręb 3 m. Lipiany – ul. Bema, zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:

1. jakie są wymiary utwardzenia - długość i szerokość?
2. jaką Zamawiający przewidział grubość warstwy podbudowy z kruszywa po zagęszczeniu, i czy Zamawiający dopuści zastosowanie kruszywa betonowego?
3. w opisie przedmiotu zamówienia brak jest warstwy odsączającej, czy Zamawiający przewiduje taką warstwę, jeśli tak, to w jakiej technologii i jaka grubość?
4. jaki rodzaj krawężnika należy wbudować - krawężnik drogowy 15x30x100 lub najazdowy 15x25x100 lub inny?
5. jaki kolor kostki przewidział Zamawiający?
6. czy Zamawiający mógłby przedstawić projekt umowy, którą zamierza podpisać z wyłonionym Wykonawcą?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Ad. 1** Zamawiający podał przybliżoną powierzchnię utwardzenia terenu ok. 160 m<sup>2</sup> co wynika z określenia szerokości 5 m i długości 32 m. Obszar do utwardzenia zaznaczono na załączniku graficznym.

**Ad. 2**

Grubość warstwy podbudowy z kruszywa po zagęszczeniu to 20 cm, zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa betonowego o frakcji 30-60 mm.

**Ad. 3**

Tak. Warstwa odsączająca z piasku, grubość warstwy od 15 do 20 cm.

**Ad. 4**

Zamawiający doprecyzowuje treść zapytania ofertowego i określa wymagane krawężniki.

Z prawej strony od granicy z działką nr 139/2 wymagane są krawężniki najazdowe 15x25x100, natomiast po drugiej stronie utwardzanego pasa oporniki betonowe 12x25x100.

**Ad. 5**

Zamawiający określa szary kolor kostki brukowej.

**Ad. 6**

Projekt umowy nie jest załącznikiem do postępowań o wartości nie przekraczającej 14 000,00 euro zgodnie z regulaminem udzielania w Urzędzie Miejskim w Lipianach zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 27/2016 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2016 r. ze zmianami.

**Biorąc pod uwagę ww. Zamawiający wydłuża termin składania ofert**

**do 15.10.2020 r.**

**BURMISTRZ**

*Bartłomiej Krutikowski*