

Odpowiedź na pytania do treści SIWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
**„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z rozruchem dla zadania
pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia, że udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące treści SIWZ, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 14.08.2018 r.

Pytanie 1.

W przetargu na modernizację oczyszczalni przewidujecie Państwo wykorzystanie istniejącego reaktora B 800 wykonanego w stali czarnej. Czy posiadacie Państwo ekspertyzę tego reaktora, która stwierdza jego dalszą przydatność eksploatacyjną?. Jeżeli mówimy o jego przebudowie to myślimy również o możliwych pracach spawalniczych oraz zmianach objętości komór (o ile będzie to potrzebne). Konstrukcja z naszego wywiadu stoi od roku 1993 i była konserwowana (nowe powłoki farb zabezpieczających powierzchnię). Dużym problemem u Państwa są prawdopodobnie wahania ilości ścieków i problem z utrzymaniem osadu czynnego w procesie. A wiąże się to z koniecznością utrzymania procesu żeby dotrzymać warunków pozwolenia wodnoprawnego.

Prosimy o jednoznaczną deklarację w sprawie wariantu przebudowy obiektu dla tego obiektu.

Odpowiedź 1

Nie, Zamawiający nie dysponuje opracowaniem w randze ekspertyzy. Zamawiający potwierdza dalszą przydatność eksploatacyjną konstrukcji reaktora B-800.

Przebudowę reaktora B-800 jak i całej oczyszczalni należy wykonać zgodnie z wymaganiami SIWZ, w tym PFU.

BURMISTRZ

inż. Krzysztof Ireneusz Boguszeński