

Lipiany, 4 listopada 2011 r.

BUD-I.271.1.2011

DO WYKONAWCÓW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mironów wraz z przepompownią i przyłączami, z odprowadzeniem do przepompowni ścieków w miejscowości Przywodzie, gm. Lipiany”

Stosownie do postanowień art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odpowiada na następujące pytania wykonawców:

Pytanie 1: W Specyfikacji Technicznej (sieć KS- roboty instalacyjne) widnieje zapis, że szafy sterownicze dla przepompowni ścieków powinny być wyposażone w modem GPRS. W związku z powyższym prosimy określić czy w ramach tego zadania należy wykonać nowy system monitoringu GPRS wraz ze stacją bazową i komputerem? W przypadku gdy w gm. Lipiany istnieje już system monitoringu GPRS dla przepompowni ścieków, będący własnością jedyne go użytkownika i właściciela oprogramowania, czyli Gminy Lipiany, prosimy o określenie warunków technicznych oraz koty pieniężnej za wpięcie do istniejącego systemu monitoringu GPRS. Informacja ta umożliwi prowadzenie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców i Producentów.

Odpowiedź 1: Zamawiający nie przewiduje systemu monitoringu GPRS przepompowni ścieków w Mironowie. Należy zastosować w tym przypadku sygnalizację miejscową wizualną i dźwiękową.

Pytanie 2: *Prosimy podać wymiar obudowy przepompowni ścieków (tzn. jej średnicę oraz wysokość całkowitą), parametry do doboru pomp (wydajność oraz całkowitą wysokość podnoszenia) oraz średnicę rurociągów wewnątrz przepompowni.*

Odpowiedź 2: *Zamawiający dnia 26.10.2011 r. podał odpowiedź na powyższe pytanie, zamieszczając je na swojej stronie internetowej.*

Pytanie 3: *Czy zamawiający uznałby zapis SIWZ pkt. 6.1.4. za spełniony - gdyby przedsiębiorstwo połączyło wysokość posiadanych środków i zdolność kredytową – co w sumie stanowiłoby kwotę powyżej 300.000zł ?*

Odpowiedź 3: *Tak, zamawiający uzna warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej za spełniony, w przypadku łączenia wysokość posiadanych środków i zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 300. 000,00 zł.*

Pytanie 4: *W celu sprawdzenia zakresu robót oraz zapoznania się z tematem zadania proszę o zamieszczenie na stronie projektu budowlanego, w szczególności opisu technicznego, planów sytuacyjnych i profili podłużnych kanalizacji sanitarnej.*

Odpowiedź 4: *Zamawiający dysponuje jedynie dokumentacją w wersji papierowej. Zgodnie z zamieszczonym ogłoszeniem jest ona dostępna w siedzibie zamawiającego.*

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zatwierdzam

Krzysztof Ireneusz Boguszewski - Burmistrz Lipian