

Lipiany, 08.09.2009 r.

**UCZESTNICY  
POSTĘPOWANIA**

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy zadania pt. „Budowa hali rekreacyjno-sportowej w Lipianach z finansowaniem inwestycji przez okres 14 lat”

**Odpowiedzi na pytania wykonawców**

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 1.**

**W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego w dniu 21 sierpnia 2009 r., na pytanie nr 20 dotyczące kłap przeciwpożarowych, proszę o uzupełnienie przedmiaru robót instalacji wentylacji o nieujęte elementy (ilość kłap wraz z wymiarami) oraz o podanie typu, producenta oraz wyposażenia (siłownik jaki- 24 V czy 230 V, końcówki położenia kłapy itp.), kłap przeciwpożarowych, jakie należy ująć w wycenie.**

**Pytanie nr 2.**

**W otrzymanym przedmiarze robót instalacji sanitarnych w dziale dotyczącym instalacji wentylacji nie ujęto wentylatora dachowego RF-4/250 wraz z osprzętem. Proszę o korektę przedmiaru robót.**

**Pytanie nr 3.**

**W otrzymanym przedmiarze robót instalacji sanitarnych w dziale dotyczącym maszynowni pomp nie ujęto naczyń wzbiorczego przeponowe REFLEX N 100 wraz z niezbędną armaturą. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót oraz podanie ilości jakie należy przyjąć do wyceny.**

**Odpowiedź:**

**Ad.1.**

W przejściu przez przegrodę budowlaną pomieszczenia maszynowni (nr 41) należy zainstalować kłapy przeciwpożarowe min. EI 60 wyposażone w siłownik 230 V, kłapy należy wyposażyć w wyłączniki krańcowe. Poniżej podaje się zestawienie kłap p.poż:

φ 100 szt. 2, φ 630 szt. 2, φ 250 szt. 2, φ 1000 szt. 1.

**Ad.2.**

Przedmiar robót należy uzupełnić o montaż wentylatora dachowego RF-4/250 na podstawie dachowej tłumiącej JAA, z klapą zwrotną JCA, złączami JAE i JPA oraz króćcem JBR

**Ad.3.**

Przedmiar robót należy uzupełnić o montaż naczynia wzbiorniczego przeponowego REFLEX N100.

Burmistrz Lipian  
inż. Krzysztof Ireneusz Boguszewski