

Lipiany, dnia 07 lipca 2009 r.

## UCZESTNICY POSTĘPOWNIA

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy zadania pt. „Budowa hali rekreacyjno-sportowej w Lipianach z finansowaniem inwestycji przez okres 14 lat”

### ODPOWEIDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Zgodnie z art. 38 ust. 1,2 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

#### **Pytanie 1:**

Jeden z Wykonawców „zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. W SST w p. V 6.1 b określono nawierzchnię Sali do gry w squash'a jako parkiet jesionowy gr. 15,6 mm, natomiast w opisie PW Architektura p.5.2 – Linodur Sport gr. 4 mm. Z jakiego materiału ma być wykonana nawierzchnia w tej sali?
2. W SST w p. V 6.1 g określono wykonanie posadzki tarasu z płytek gresowych, natomiast w PW Architektura w opisie i a rysunkach jest posadzka z desek ryflowanych. Z jakiego materiału ma być wykonana posadzka tarasu? Jeżeli z desek, to prosimy o określenie rodzaju i grubości desek.
3. Z jakiego materiału mają być wykonane parapety okienne – drewna twardego czy płyty okleinowej?
4. Prosimy o podanie parametrów technicznych trybun (wymiary, rodzaj i kolor siedzisk, sposób składania: ręczny czy mechaniczny).
5. Jakim szkłem mają być szklone okna, fasady i drzwi?
6. W jakie zamki i okucia mają być wyposażone drzwi?
7. Prosimy o podanie rodzaju wypełnienia drzwi D5 i D11.
8. Prosimy o podanie parametrów technicznych zewnętrznych żaluzji aluminiowych (wymiary, rozstaw lameli).
9. W udostępnionej dokumentacji nie ma konstrukcji drewnianej pod kolektory słoneczne. Prosimy o uzupełnienie.”

Odpowiedz na pytanie:

**Ad. 1**

1. Nawierzchnię sali do gry w squash'a wykonać z parkietu jesionowego.
2. Posadzkę tarasu wykonać z desek ryflowanych gr. Ok. 2,0 cm, szer. 12,0 cm, drewno olejowane olejem lnianym, szczeliny pomiędzy deskami ok. 7,0 mm.
3. Parapety wykonać z płyty okleinowej w kolorze RAL 7001, gr. ok. 4 cm, samą krawędź wykonać ze sklejki z widocznymi warstwami drewna.
4. Trybuny o wymiarach: ok. 42 cmx36 cmx11 cm, o rozstawie min. 45 cm wykonane z tworzyw, kolor siedzisk czerwony, sposób składania ręczny
5. Szklenie okien w salach za pomocą szkła zespolonego VSG, bezpiecznego P2, np. 4.4.2, pozostałe pomieszczenia ESG, np. 3.3.1, parametry szkła:  $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .
6. Okucia i zamki do drzwi zakładamy z aluminium, np. firmy FSB.
7. Wypełnienie drzwi D5 i D11 są drzwiami zewnętrznymi muszą być izolowane termicznie, wypełnienie z blachy aluminiowej malowane na kolor RAL 3020, ościeżnice pomalowane na kolor RAL 9006.
8. Żaluzje zewnętrzne mogą być systemowe, np. firmy Schueco, o zbliżonej formie do żaluzji przedstawionych na przekrojach, elewacjach, wymiar żaluzji około 30-35 cm o formie eliptycznej, rozstaw żaluzji około 25 cm, montowane na stałe pod kątem  $45^\circ$ .
9. Bezpośrednia konstrukcja uwzględnia nachylenie kolektorów dostarczona powinna być przez producenta kolektorów , kolektory powinny być montowane do płatwi z drewna klejonego, wg. Detalu D6.

Burmistrz Lipian  
inż. Krzysztof Ireneusz Boguszewski