

Informuję, że dnia 05.06.2009 r. do Zamawiającego wpłynęły wnioski oferentów dotyczące wyjaśnień treści SIWZ:

Wniosek nr 1 brzmiący: „W adaptacji typowego projektu budowlanego Zespołu Boisk Sportowych Orlik 2012 w pkt. 4.5 określa parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej zgodnie z tabelą zamieszczoną w Rekomendacji Technicznej wyrobu, a więc są to konkretne parametry nawierzchni sportowej wskazanego producenta. Wymaganie tak dużej ilości konkretnych parametrów uniemożliwia zaproponowanie innym oferentom nawierzchni równoważnych, co jest sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji która musi być przestrzegana zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych.

Ponadto założenia projektu typowego „Orlik 2012” są takie, że pozwalają oferować różne rodzaje nawierzchni sportowych posiadających następujące dokumenty:

- badania na zgodność z normą PN-EN 14877
- lub aprobatę techniczną ITB,
- lub rekomendację techniczną ITB,
- lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium, np. LABOSPORT,
- atest PZH

Warunki finansowania są adekwatne tylko dla nawierzchni poliuretanowej spełniających ogólne warunki powyżej. Każda próba manipulacji parametrami technicznymi a przez to wskazywanie konkretnych produktów oraz ograniczenia konkurencyjności będzie pociągała za sobą wstrzymanie finansowania.

W związku z tym proszę o unieważnienie wymogu oferowania nawierzchni poliuretanowych o konkretnych parametrach technicznych określonych w ST oraz dopuszczenie produktów o innych parametrach, spełniających wymogi programu „Orlik 2012”.

Proszę także o dopuszczenie nawierzchni o parametrze przyczepności do podkładu $\geq 0,4$ Mpa i wydłużeniu względnym przy zerwaniu ≥ 70 % co pozwoli na zaproponowanie produktów o równoważnej jakości innych producentów.”

Wyjaśnienie Zamawiającego na wniosek 1:

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej: badania na zgodność z normą PN-EN 14877, lub aprobatą techniczną ITB, lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
2. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielanej przez producenta na te nawierzchnie.

Wniosek nr 2 brzmiący:

„Prosimy o sprecyzowanie wartości pozycji nr 10 przedmiaru skoro w projekcie pkt. 4.1 jest informacja 0 2 cm warstwy wyrównawczej”

Wyjaśnienie Zamawiającego nr 2: Warstwy wyrównawczej ma być 2 cm. Jest to uwzględnione w poz. 9, natomiast w poz. 10 jest uwzględniona korekta wynikająca z przyjęcia w poz. 9 większego nakładu.

Wniosek nr 3 brzmiący: „W przedmiarze brak jest pozycji dotyczących wykonania fundamentów i montażu bramek do piłki nożnej prosimy o informacje czy należy przyjąć w ofercie wykonanie tych prac i dostarczenie bramek sportowych?”

Wyjaśnienie Zamawiającego nr 3: Fundamenty pod bramki do piłki nożnej są uwzględnione w poz. 48. Należy również przyjąć montaż i bramki do piłki nożnej.

Wniosek nr 4 brzmiący: „ Prosimy o sprecyzowanie ilości słupów oświetleniowych w projekcie jest informacja o 10 słupach w przedmiarze natomiast tylko 8 szt. , która ilość należy przyjąć do oferty?”

Wyjaśnienie Zamawiającego nr 4: Ilość słupów oświetleniowych- 8 sztuk.

Wniosek 5 brzmiący: „Prosimy o potwierdzenie montażu 24 szt. opraw rtęciowych”

Wyjaśnienie Zamawiającego nr 5: Potwierdzamy montaż 24 szt. opraw rtęciowych.

Wniosek nr 6 brzmiący: „Prosimy o podanie czy należy przyjąć do wyceny ułożenie geowłókniny na całej powierzchni pod boiskami czy tylko jako owinięcie sączków drenarskich?”

Wyjaśnienie Zamawiającego nr 6: Do wyceny należy przyjąć ułożenie geowłókniny na całej powierzchni boisk.

Wniosek nr 7 brzmiący: „ W przedmiarze brak jest pozycji dotyczących wykonania remontu istniejących pomieszczeń i zaadaptowanie ich jako zaplecze socjalno-sanitarne wykonywanych boisk- opis techniczny pkt 2 przedmiot inwestycji.

Odpowiedź na pyt. nr 7: Remont istniejących pomieszczeń nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

Jednocześnie informuję, że *zgodnie z rozdz.18 ust. 4 SIWZ Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ*

zmienia się zapis w dokumentacji projektowej – zagospodarowanie terenu w rozdziale 3- Opis zagospodarowania terenu pkt 4.5 „Charakterystyka nawierzchni boisk wielofunkcyjnych” poprzez zmianę treści tabeli, w kolumnie „wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej” i wierszu pozycja nr 6 poprzez zmianę wartości wymagania z „ $\geq 0,5$ ” na „ $\geq 0,4$ ”.

Burmistrz Lipian
inż. Krzysztof Ireneusz Boguszewski